SEGNALETICA DI CANTIERE
TABELLA RASSUNTIVA SEGNALETICA MINIMA E POSIZIONAMENTO

La seguente tabella riporta, in modo sintetico e non esaustivo, la segnaletica minima di sicurezza da posizionare all'interno del cantiere, in funzione delle lavorazioni in atto e delle situazioni specifiche di pericolo, come prescritto dal D.Lgs. n. 81/08.

Segnale	Descrizione segnale	Ubicazione
	Divieto di ingresso alle persone non autorizzate	Accesso al cantiere Zona esterna al cantiere
	Divieto di accesso per i pedoni	Fasce cervato autorevoli
	Indossare calzature di sicurezza Indossare i dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto Indossare gli occhiali di protezione Indossare la maschera di protezione Indossare i guanti di protezione Indossare il casco di protezione Indossare la protezione per l'udito	Per ognuna di queste attività (disbrigo, lattoneria, manutenzioni per utilizzatrice, gonfiaggio reti)
	Attenzione ai carichi sospesi	Nella zona di azione della gru Di collaborazione nella zona di salita e discesa dei carichi
	Divieto di fuoco e processi di fiamma	Nei pressi di materiali infiammabili Vicino cisterne Vicino bombole (ossigeno, kg/acetylene, ecc)
	Pericolo di inciampo per il sovrapassaggio del tubo/cavo	Nei luoghi con impianti ad alta tensione Nella vicinanza di cisterne, cisterne
	Pericolo di caduta in apertura nel suolo	Nelle zone degli scavi Zona esterna bordo ad apertura nel suolo
	Esplosivi	Zone Rave (bancha, ecc.) Zone Hotel (zona bassa grotta di mazzola)
	Posto Ferrovia	Nei pressi della cassetta di medicazione
	Prescrizione o obbligatorietà Il pronto del dispositivo di protezione individuale (DPI)	Nei pressi della bacca di cantiere Nei pressi di ogni postazione di lavoro (legge di vicino della gru, ponteggi & lavorazioni particolari)
	Divieto passare a coloro con bisogni d'assistenza particolarmente limitato	Lo prescrivibile della zona (bow sono in corso) Zona di scavo Assumerlo terra con mezzi meccanici
	Indicazione di portata su apparecchi di sollevamento	Sui mezzi di sollevamento e trasporto

SEGNALETICA DI CANTIERE - PRESCRIZIONI GENERALI

CARTELLI DIVIETO DI PASSO DI UNA PERSONA *(Forma quadrata o rettangolare)*

Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

- La segnaletica di accesso all'area dei cantieri deve rispondere ai criteri del D.Lgs. 81/08.

In particolare i cartelli devono presentare le seguenti caratteristiche :

CARTELLI DI DIVIETO *(Forma rotonda)*

Pittogramma nero su fondo bianco ; bordo e bande (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, inclinazione di 45° rispetto alla linea di base del pittogramma) almeno il 35% della superficie del cartello.

CARTELLI DI AVVERTIMENTO *(Forma triangolare)*

Pittogramma nero su fondo giallo ; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

CARTELLI DI PRESCRIZIONE *(Forma rotonda)*

Pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

CARTELLI DI SALVATAGGIO *(Forma quadrata o rettangolare)*

Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello)

Le dimensioni della segnaletica saranno conformi a quanto stabilito dalla normativa già indicata e saranno calcolate in funzione della distanza da cui il segnale deve essere visibile, secondo la formula: **A = L² / 2000** in cui **A** = area del cartello, **L** = distanza da cui deve essere guardato.

IMPIANTO DI TERRA

TYPE-RAME POSIMBA



TABELLA 1	1	2	3	4	5
	TIPO DI ELETTRODO	Dimensione	Rame elettrolitico %	Acciaio rivestito %	Acciaio %
TYPE-RAME POSIMBA	Piastra	Spessore mm	50	70	80
	Tondino a profondamento	Diametro mm	50	70	80
	Tondino a profondamento	Lunghezza m	1,5	1,5	1,5
	Corda	Diametro mm	35	50	70
	Corda	Sezione mm2	50	70	95
TYPE-RAME POSIMBA	Piastra	Spessore mm	50	70	80
	Tondino a profondamento	Diametro mm	50	70	80
	Tondino a profondamento	Lunghezza m	1,5	1,5	1,5
	Corda	Diametro mm	35	50	70
	Corda	Sezione mm2	50	70	95

(1) Rivestimento in rame di spessore minimo rispettivamente di 0,07 mm, 0,07 mm, 0,07 mm.
(2) Rivestimento con rapporto rame/ferro = 99/1.
(3) Rivestimento in rame.

CONTAINER PREFABBRICATO DI PICCOLE DIMENSIONI AD USO DELLA DD.LL. E DELL'IMPRESA

ELEMENTO PREFABBRICATO E BAGNO CHIMICO DA POSIZIONARE NELLO SPAZIO RETROSTANTE L'INFOPOINT

RECINZIONE DEL PERCORSO E DELLE PIAZZE TEMATICHE POSTE LUNGO IL PERCORSO ALL'INTERNO DEL BOSCO DI CASTEL DEL MONTE

SCAVATORE DI PICCOLE DIMENSIONI DA UTILIZZARE PER SCAVI LUNGO IL PERCORSO E DELLE PIAZZE TEMATICHE ALL'INTERNO DEL BOSCO DI CASTEL DEL MONTE

Al fine di ottemperare alle prescrizioni previste dai pareri degli Enti che si sono espressi:

1) le attività lavorative che siano opere di scavo e/o forestali dovranno essere sospese nel periodo che va dal 15 Marzo al 15 Luglio (4 mesi) al fine di evitare il disturbo antropico e riproduttivo delle specie presenti nel bosco;
2) non è possibile abbattere alberi/o piante ove è accertata la presenza di siti di nidificazione;
3) preservare i muretti a secco esistenti, e ricostruire quelli mancanti o in stato di degrado;
4) i mezzi da utilizzare in cantiere devono essere manuali o gommati di piccole dimensioni;
5) i materiali di scarto delle lavorazioni dovranno essere smaltiti subito e non farli stazionare sui suoli coperti da vegetazione spontanea o sulle superfici ad habitat;
6) ripristinare lo stato dei luoghi quando si completa un'attività nell'area interessata dai lavori.


PIAZZA TEMATICA
TOTEM
PIAZZA TEMATICA
PIAZZA TEMATICA
PIAZZA TEMATICA